

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी,
पत्र संख्या: 9/का0स0-इकोटेक-तृतीय/2015
सेवा में,

इकोटेक-तृतीय

गेटर नोएडा
दिनांक: मार्च-23, 2015

स्वामी/प्रबन्धक
मैसर्स ब्लू डायमंड पब्लिक स्कूल,
ग्राम-सादोपुर की झाल, दादरी,
ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की वार्षिक कार्यशीलता के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में
सन्दर्भ: आपके प्रार्थनापत्र दिनांकित 18-03-2015

उपरोक्त संदर्भित विषयक आपके प्रार्थनापत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 24 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग फीस हेतु शासनादेश संख्या: 1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क भारतीय स्टेट बैंक शाखा, जनपद गौतमबुद्धनगर में जमा कराया गया। रसीद प्राप्त होने के उपरान्त 24 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील
1	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	05.00 कि0ग्राम	24	कार्यशील

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता उपरोक्तानुसार पायी गयी अतः संस्थान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता प्रमाणित की जाती है तथा समय-समय पर इनकी कार्यशीलता प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा। उपरोक्त का पालन न करने की दशा में निर्गत पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा इस प्रमाण पत्र को भवन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं माना जायेगा।


अग्निशमन अधिकारी
इकोटेक-तृतीय ग्रेटर नोएडा
इकोटेक गौतमबुद्धनगर।